



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

ул. Тульская, 130, г. Калуга, 248003

Тел. 79-79-20

Акт проверки № 391 от 31 октября 2016 года
качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

Испытательной лабораторией ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Калужской области (свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории №НСОПБ ЮАБ 0.RU.ИЛ.ИК 054/3 от 17.02.2018) 31 октября 2016 года проведены испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Л.Г. Осипенко», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 16.

Испытания проведены: в соответствии с ГОСТ Р 53292—2009

Основание для проведения испытаний: испытания проводились на основании письменного заявления индивидуального предпринимателя Белякова Ю.В. от 06.10.2016 г. и заключенного договора на проведение работ № 404 от 26.09.2012 года

Результаты проверки: Огнезащитная обработка проведена в сентябре 2014 года, ИП Беляков лицензия МЧС России № 8-Б/00971 от 31.07.2012 г. При отборе образцов визуальных дефектов обработки, не выявлено, деревянные конструкции, сухие, воздействию влаги, не подвержены.

Выводы и рекомендации: На основании полученных результатов испытаний (Протоколы испытаний № 468 от 31.10.2016 г.) качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Л.Г. Осипенко», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, 16, считать удовлетворительным.

Дополнительно сообщаем, что согласно правилам противопожарного режима в РФ, для подтверждения качества огнезащитной обработки, необходимо представить образцы с данного объекта, не позднее октября 2017 года.

Испытания провел:
Инженер лаборатории

Утверждаю
Начальник сектора лаборатории

С.В. Балакирев



Д.А. Родионов